







# 金門縣政府會勘簽到單

- 一、會勘事由：陳建合申請於本縣金湖鎮湖前段 858 地號土地上樹立廣告招牌乙案會勘
- 二、會勘時間：103 年 7 月 8 日（星期二）上午 10 時 0 分整
- 三、會勘地點：案地現場
- 四、主持人：楊副處長文璽 **楊文璽** 記錄：**鄭文濤**
- 五、出席者：

出席者	簽名
陳建合	
福建金門馬祖地區建築師公會	
金門縣金湖鎮公所	
金門縣警察局（交通警察隊）	
本府工務處	
本府建設處都市計畫科	
本府建設處建築管理科	

## 六、會勘決議：

經道路主管機關及交通主管機關表示，本案廣告招牌設置位置，並未處於道路轉彎處，無造成道路交通行車視線安全之疑慮，爰此，原則同意申請，惟應符合下列要求：

- 1、廣告招牌主體樹立位置為前方面臨道路路緣石向內退縮 250 公分，及該宗地號上現有路燈基座起，往環島南路四段方向設立。樹立之主體及相關附屬設施應注意避免逾越地界範圍，造成佔用鄰地之情形。
- 2、廣告招牌主體尺寸如申請書所檢附圖說內容，為長 5.55 公尺\*高 5.1 公尺\*深 0.914 公尺之立架組合。並加強考量設置之結構穩固與安全性，如有造成公共危險之疑慮，相關主管單位可視情形要求申請人改善或拆除，若不為之，主管單位可依權責逕為拆除，其拆除相關費用由申請人支付。
- 3、本案廣告招牌設置期間因碰上颱風發生季節，基於設置安全考量，其主體支架須延伸灌入地下 50 公分以上。設置期間申請人應視實際情勢，確實做好該設施之相關管理維護。