


正 本

檔 號：

保存年限：

# 台灣自來水股份有限公司 公告

發文日期：中華民國105年12月5日  
發文字號：台水營字第1050034886號



主旨：公告台灣自來水股份有限公司住宅類用戶新裝用水設備蓄水池及水塔合計容量基準值。

依據：自來水用戶用水設備標準第6條。

公告事項：

- 一、公告台灣自來水股份有限公司「住宅類用戶新裝用水設備蓄水池及水塔合計容量基準值」（如附件）。
- 二、公告前已取得建築執照者，依各地區原有作業方式辦理。

## 台灣自來水股份有限公司

### 住宅類用戶新裝用水設備蓄水池及水塔合計容量基準值

一、一般供水區：蓄水池及水塔合計容量為1.0日設計用水量。

二、供水條件特殊或停復水較困難等地區採個別訂定基準值：

直轄市 縣、市	鄉、 鎮、 市、區	村里或路段	蓄水量 (日)	備註
基隆市	中正區	和平島(全區)、調和街、 新豐街、武昌街104巷	2	高地供水
	七堵區	大同街、東新街、泰安路、 大華三路	2	高地供水
	信義區	深澳坑路	2	高地供水
	仁愛區	南新街、龍安街	2	高地供水
	中山區	中和路	2	高地供水
新北市	淡水區	新義里、新民里、樹興里 正德里、新春里、坪頂里 北新里、炭頂里、新興里	2	高地供水
	汐止區	水源路2段、秀山路、勤 進路、新台五路2段170號以 後、汐萬路3段、伯爵街、 湖前路100號以後	2	高地供水
	貢寮區	和美里	2	高地供水
	烏來區	全區	2	高地供水
	平溪區	嶺腳里	2	高地供水
	深坑區	土庫里	2	高地供水
	端芳區	九份地區(包含福住里、崇 文里、基山里、頌德里、 永慶里) 金瓜石地區(包含新山里、 銅山里、石山里、瓜山 里) 濱海地區(包含鼻頭里、濂 新里、濂洞里、南雅里、 海濱里、瑞濱里、深澳 里)	2	高地供水

		猴硐地區(包含猴硐里、光復里、弓橋里、碩仁里) 瑞芳工業區(包含大寮路上天橋路口至頂坪路止、頂坪路、頂坪一路、頂坪二路、頂坪三路、頂坪四路、頂坪五路)		
新北市	林口區	頂福里、下福里、南勢里、麗林里、麗園里、東勢里、西林里、林口里、東林里	2	高地供水
宜蘭縣	頭城鎮	石城里濱海路7段	2	管線末端
	礁溪鄉	大忠路(路口以西)、五峰路	1.5	高地供水
桃園市	桃園區	國聖二街、宏昌十三街、宏昌十二街、宏昌八街。 大同路、南山街、大同西路。 青田街、永美街、慈文路、中正五街、同德十一街、中正路、富國路646巷。 大林里、福安里、大豐里、雲林里、福林里。	1.5~2	高地供水
台中市	沙鹿區	竹林里中山路以北、正英路以南、公明里、西勢里、清泉里、晉江里(11鄰)	1.5~2	高地供水
	龍井區	大肚龍井山頂區	1.5~2	高地供水
	大肚區	大肚龍井山頂區、沙田路3段以南至沙田路1段王田里一帶、自由路、華山路(自由路以東部分)	1.5~2	高地供水
	北屯區	民政里、大坑里、東山里、部子里	1.5~2	高地供水
	南屯區	春社里、春安里、文山里、寶山里	1.5~2	高地供水
	西屯區	廣福路	1.5~2	管線末端
	大雅區	大雅區(中山高國道1號以西)	1.5~2	管線末端
	神岡區	新庄里、神岡里、圳前里、庄前里、庄後里、北庄里、山皮里、社口里	1.5~2	管線末端

	清水區	楊厝里、吳厝里、海風里、東山里	1.5~2	管線末端
南投縣	信義鄉	新開巷	1.5~2	管線末端
	魚池鄉	日月村、水社村	1.5~2	高地供水
	埔里鎮	南村里、水頭里、蜈蚣里、大湳里、牛眠里、史港里珠格里、溪南里	1.5~2	高地供水
	仁愛鄉	大同村、春陽村	1.5~2	高地供水
	國姓鄉	南港村、北山村、福龜村	1.5~2	高地供水
彰化縣	彰化市	全區	2	水量不足
	和美鎮	全區	2	水量不足
	永靖鄉	浮圳村	1.5	高地供水與管線末端
	田尾鄉	南鎮村、新興村	1.5	高地供水與管線末端
	二水鄉	倡和、合和村	1.2	高地供水
	社頭鄉	清水、埤斗村	1.2	高地供水
	鹿港鎮	彰濱工業區-鹿港區、東崎里、溝墘里、頭崙里、山崙里、草中里、頂番里、頭南里、洋厝里、海埔里	1.5	水量不足與管線末端
	福興鄉	番婆村、大崙村、麥厝村、三和村、鎮平村、福寶村、福南村、同安村、頂粘村、廈粘村	1.5	水量不足與管線末端
	花壇鄉	岩竹村、三芬路(永春村、灣雅村)	2	高地供水與管線末端
	大村鄉	福興二巷(黃厝村)	2	高地供水與管線末端
雲林縣	虎尾鎮	中部科學園區虎尾園區、興南里	2	管線末端
	林內鄉	坪頂村	2	高地供水與管線末端
	斗六市	湖山里	2	高地供水與管線末端
嘉義縣	竹崎鄉	文峰村、白杞村、塘興村、昇平村	2	高地供水
	番路鄉	民和村、公田村、公興村	2	高地供水
	東石鄉	鰲鼓村、蔦松村、溪下村	2	管線末端
	鹿草鄉	下麻村、施家村、豐稠村、後堀村	2	管線末端
	布袋鎮	好美里	2	管線末端
台南市	白河區	關嶺里、仙草里、虎山里、六溪里、崎內里、汴頭里	2	高地供水

	東山區	南溪里、水雲里、林安里、東原里、嶺南里、南勢里、青山里、高原里	2	高地供水
高雄市	田寮區	田寮里、南安里、七星里	2	高地供水
	燕巢區	牧場路	2	高地供水
	梓官區	赤崁北路	2	高地供水
	彌陀區	舊港里、新庄路	2	高地供水
屏東縣	新園鄉	全區	2	水量不足
	崁頂鄉	全區	2	水量不足
	琉球鄉	全區	2	水量不足
	南州鄉	同安村、南安村	2	水量不足
澎湖縣	馬公市	全區	2	水量不足
	湖西鄉	全區	2	水量不足
	白沙鄉	全區	2	水量不足
	西嶼鄉	全區	2	水量不足
	望安鄉	全區	2	水量不足
	七美鄉	全區	2	水量不足

備註：本表係依據自來水用戶用水設備標準第六條規定辦理。