

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣政府 函

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號

承辦人：陳宗立

電話：082-318823#62314

傳真：082-322512

電子信箱：yd5050@mail.kinmen.gov.tw

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國106年5月26日

發文字號：府建管字第1060040856號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府106年5月19日召開「金門縣既有建築物無障礙環境
普查優化暨相關辦法研擬案」委託技術服務案期初審查會議
紀錄乙份，請查照。

正本：李委員兼召集人斌、王委員兼副召集人垣坤、陳委員美齡、陳委員世保、金委員
桐、吳委員泰武、郭委員燈煌、福建金門馬祖地區建築師公會

副本：本府建設處

縣長 陳福海

本案依分層負責規定授權業務主管決行

金門縣政府會議紀錄

壹、會議事由：「金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案」委託技術服務案期初審查會議

貳、會議時間：106年5月19日下午15時30分

參、會議地點：本府大禮堂會議室

肆、主持人：李委員兼召集人斌

伍、出席人員：如附簽到表

紀錄：陳宗立

陸、承辦單位報告：(略)

柒、綜合討論：

一、金委員銅

- (一) 整體報告之架構不良！(期初應有整體計畫之腹案)
- (二) 報告書無頁碼，難以審查。
- (三) P1 第3行內政部營建署自民國88年以來便大力推行無障礙生活環境業務等工作顯然有誤，無障礙法條最早應該是77年。
- (四) P1 無障礙環境的建構應引用「憲法」增修條文第十條、「身心障礙者權益保障法」及「建築法」。
- (五) P2~P14 與普查無關，該置入附件中。
- (六) 檢視表中之代碼如202、203代表什麼，該在備註中說明是「建築物無障礙設施設計規範」之條文。
- (七) 附件八與P20(預定工作時程及人員)不符，即無編組又無責任區劃分。
- (八) 未見經費編列。
- (九) 無預期效益，無問題陳述、計畫目的、工作內容、工作目標、投入資源。
- (十) 工作時程及人員(第參章)，缺時程規劃表(甘特

圖)，無人員編組及區域負責。

二、吳委員泰武

- (一) 所擬新建建築物無障礙環境評鑑獎勵制度及辦法，內容完全抄自內政部「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」，無本縣之特色及作法，至少應有標章之設計圖樣或獎勵發表作法研究。
- (二) 研擬既有建築物無障礙設施設備改善相關補助辦法，內容夾雜其他縣市內容，文件表格零亂不一，未明確規定本縣之補助金額及申請流程、申請期限。
- (三) 對 105 年度以前公共建築物普查及餐廳、飯店、廟宇、民宿等 10 件目標所作之普查結果，亦未依契約規定之普查報告及結果提出改善建議，僅對目標填寫勘檢紀錄而已，其中相片及資料之填寫亦嫌草略。

三、郭委員燈煌

- (一) 就本計畫之緣起及目標，明白指向依身權法之權益保障，實踐無障礙環境的建構，創造本縣高齡友善城市，營造無障礙環境。故在本計畫的工作思維及內容，應能顧及行動不便者之生活參與需求及環境整體性之改善及促進，提議改善精進之策略及方案。
- (二) 為達計畫目標及工作方法，除了重要公共建築之勘檢外，應包含建築週邊環境、相關法規、計畫、調查資料彙整及重要相關族群訪談…等，了解環境障礙之問題所在，提出建議構想及方案。
- (三) 勘檢方法，應能加強實質的環境使用情形，是否能有效持續的管理與維持。勘檢時，不通報建築物管

理人，不限於法規規範之設施設備。

- (四) 勘檢表格，應能呈現建築空間使用的機能性及問題概述、建議改善意見。
- (五) 新建、既有之建築的勘檢、評鑑、協助、補助、獎勵，應就需求強度、法定標準以內及優於法定標準以上等因素，分別輕重著義提論。

四、承辦單位

- (一) 本次報告未見提出新建建築物無障礙環境評鑑活動暨成果發表執行方案。
- (二) 報告內容有關制定普查標準與書件格式，擬定執行方案部分，關係後續所有案件之執行，廠商未先行與承辦單位討論，建議召開工作會議探討執行策略。
- (三) 報告書僅呈現普查紀錄，未見普查標準及精進建議。
- (四) 研訂獎勵制度及改善相關辦法，其草案應先提工作會議討論確定後，再提報各階段審查會議審查。

捌、主席結論：

- 一、期初審查決議「不通過」。
- 二、請建築師公會聘請專案助理或熟稔報告書撰寫之同仁協助執行本案，以完善本案各階段之報告。
- 三、以一個月為期，請建築師公會依委員意見並利用工作會議增補實質內容，完成普查書件、相關辦法及執行方案之擬定，並再次召開審查會議審查。

捌、臨時動議：（無）


玖、散會

金門縣政府會議簽到表

壹、會議事由：「金門縣既有建築物無障礙環境普查優化暨相關辦法研擬案」委託技術服務案期初審查會議







貳、會議時間：106年5月19日下午15時30分

參、會議地點：本府大禮堂會議室

肆、主持人：

記錄：陳宗立

伍、出席者：

出席者	簽名
王委員兼副召集人垣坤	
陳委員美齡	
陳委員世保	
金委員桐	
吳委員泰武	
郭委員燈煌	
福建金門馬祖地區 建築師公會	
建設處	