

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 金門縣政府 函

893

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號

承辦人：鄭文濤

電話：082-318823#62313

傳真：082-322512

電子信箱：downpour0634@mail.kinmen.gov.tw

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國106年11月28日

發文字號：府建管字第1060094380號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本府106年11月23日召開「106年11月份建造執照抽查基準檢討會議」紀錄乙份，請查照。

正本：福建金門馬祖地區建築師公會

副本：本府建設處（含附件）

縣長 陳福海

本案依分層負責規定授權業務主管決行

# 金門縣政府會議紀錄

一、開會事由：本府 106 年 11 月份建造執照抽查基準檢討會議

二、會議時間：106 年 11 月 23 日上午 11 時 30 分

三、會議地點：本府第三會議室

四、主持人：陳崑福

記錄：王淑清

五、出席者：

<p>祖 福建金門馬廋地區建築 師公會</p>	<p>周壽海 陳騰明、林志忠 陳建輝</p>
<p>本府建設處</p>	

## 六、會議決議：

- (一) 有關金門縣政府建造執照及雜項執照（含變更設計）簽證案件抽查作業原則依前次會議決議修正無異議，惟僅再修正原則第四條：「抽查時間訂於抽件後次二周星期四上午八時三十分起開始審查（遇假日順延），並於當日審查完畢。」
- (二) 建照執照及雜項執照簽證案件檢查表之結構計算書修正內容如下：
  - 1、第12項原「應力分析」修正為「結構設計應用資料」。
  - 2、第16項(3)原「版、牆設計」修正為「版設計」；新增(4)「結構牆設計」；另原(4)基礎設計順延為(5)。
- (三) 有關結構抽查內容，結構計算書風力及百分之五額外扭矩之計算與分析時常缺漏，請福建金門馬駟地區建築師公會轉知所屬會員注意。
- (四) 有關後續申請建築執照時，如檢附結構計算書時，應一併檢附結構自主檢查表，並依項目編列檢討之頁碼。未檢附之案件於後續抽查時，須由簽證之建築師或專業技師親自與會說明。

## 七、散會：上午12時15分