

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣政府 函

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號
承辦人：陳崑福
電話：082-318823#62312
傳真：082-322335
電子信箱：ckf298@mail.kinmen.gov.tw

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國108年8月19日

發文字號：府建管字第1080067252號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「颱風防災重點巡查項目自主檢查表」、「地震防災重點巡查項目自主檢查表」
及「其他災害巡查項目自主檢查表」等3種表單

主旨：訂定「颱風防災重點巡查項目自主檢查表」、「地震防災重點巡查項目自主檢查表」及「其他災害巡查項目自主檢查表」等3種表單，自即日起生效實施，請查照並轉知所屬。

說明：依據金門縣建築工程施工中管制規則第29條之1規定辦理。

正本：金門縣金城鎮公所、金門縣金湖鎮公所、金門縣金沙鎮公所、金門縣金寧鄉公所、金門縣烈嶼鄉公所、福建金門馬祖地區建築師公會(請轉知所屬會員)、金門縣不動產開發商業同業公會(請轉知所屬會員)、台灣區綜合營造業同業公會金門縣辦事處(請轉知所屬會員)、金門縣土木包工業商業同業公會(請轉知所屬會員)

副本：本府工務處、本府建設處(均含附件)

縣長 楊 鎮 濬 請假
副縣長 黃 怡 凱 代行

本案依分層負責規定授權秘書長決行

颱風防災重點巡查項目自主檢查表

(颱風名稱: _____)

工地名稱: _____

檢查日期: _____

一、檢查項目	檢查結果			改善缺失
	是	否	不適用	(勾選「否」應說明改善措施)
(一)安全圍籬是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(二)施工架				
●施工架基座是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●外牆施工架是否無損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●繫牆桿是否牢固無變形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●框架構件間是否以適當金屬配件確實連接固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架之壁連座、工作台、護欄及連接部分設置是否妥當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架基礎地面是否平整	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架上張掛之廣告物或是否已拆除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●置於施工架、施工構台、鋼構上方及其他高處工作場所物件、器材等,是否移至地面或加捆綁固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(三)吊掛機具				
●固定式起重構件是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●吊掛物件、吊具、營建機械、堆高機之抓斗、貨叉是否收妥或安穩至於地面	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(四)擋土支撐				
●擋土支撐是否無變形、土方是否無淘空情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●構件連接部分是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(五)模板支撐				
●基礎是否無沈陷、架材是否損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●水平繫條是否連接妥當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(六)交通維持設施是否設置妥當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(七)材料堆置				
●建築材料是否捆綁固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●材料堆置是否不影響排水功能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其他事項:				

二、巡視人員簽名

(一) 工地負責人: _____

安衛人員: _____

專任工程人員: _____

(二) 監造單位: _____

註：

- 1.本表格請於颱風來襲前實施自主檢查，如發現有損傷者應說明改善情形，並視所需自行增減欄位。
- 2.請施工廠商會同監造人員，於中央氣象局發布海上颱風警報(金門縣列為警戒區)後當日內，以傳真(082-322512)或親送至金門縣政府建設處建築管理科備查。

地震防災重點巡查項目自主檢查表
(地震名稱:)

工地名稱：

檢查日期：

一、檢查項目	檢查結果			改善缺失 (勾選「否」應說明改善措施)
	是	否	不適用	
(一)安全圍籬是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(二)工地內之固定式起重機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(三)施工架				
●施工架基座是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●外牆施工架是否無損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●繫牆桿是否牢固無變形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●框架構件間是否以適當金屬配件確實連接固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架之壁連座、工作台、護欄及連接部分設置是否妥當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架基礎地面是否平整	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架上張掛之廣告物或是否已拆除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●置於施工架、施工構台、鋼構上方及其他高處工作場所物件、器材等,是否移至地面或加捆綁固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工構台是否無損傷或變形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(四)擋土支撐				
●擋土支撐是否無變形、土方是否無淘空情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●構件連接部分是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(五)模板支撐				
●基礎是否無沈陷、架材是否損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●水平繫條是否連接妥當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(六)露天開挖				
●邊坡是否穩定且無土壤崩落	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(七)地下水位				
●地下水位是否無異常變化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其他事項：				

二、巡視人員簽名

(一) 工地負責人：

安衛人員：

專任工程人員：

(二) 監造單位：

註：

1. 本表格請依中央氣象局發布金門地區最大震度 4 以上之地震時實施自主檢查，如發現有損傷者應說明改善情形，並視所需自行增減欄位。
2. 建築工程如於地震(金門地區有感地震)發生 7 日前澆置混凝土者，仍應依本表實施自主管理，並檢附專任工程人員出具結構安全無虞證明文件。
3. 請施工廠商會同監造人員，於中央氣象局發布地震訊息當日內，以傳真(082-322512)或親送至金門縣政府建設處建築管理科備查。

其他災害巡查項目自主檢查表
(災害項目:)

工地名稱：

檢查日期：

一、檢查項目	檢查結果			改善缺失 (勾選「否」應說明改善措施)
	是	否	不適用	
(一)安全圍籬是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(二)工地內之固定式起重機	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(三)施工架				
●施工架基座是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●外牆施工架是否無損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●繫牆桿是否牢固無變形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●框架構件間是否以適當金屬配件確實連接固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架之壁連座、工作台、護欄及連接部分設置是否妥當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架基礎地面是否平整	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工架上張掛之廣告物或是否已拆除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●置於施工架、施工構台、鋼構上方及其他高處工作場所物件、器材等,是否移至地面或加捆綁固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●施工構台是否無損傷或變形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(四)擋土支撐				
●擋土支撐是否無變形、土方是否無淘空情形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●構件連接部分是否穩固	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(五)模板支撐				
●基礎是否無沈陷、架材是否損傷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
●水平繫條是否連接妥當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(六)露天開挖				
●邊坡是否穩定且無土壤崩落	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(七)結構安全				
●災害是否影響結構安全	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.是否造成人員傷亡：傷 人，亡 人。				
2.其他事項(含處置概述)：				

二、巡視人員簽名

(一) 工地負責人：

安衛人員：

專任工程人員：

(二) 監造單位：

註：

1. 建築工程如造成人員傷亡者，應依勞動部就勞工職業安全相關規定進行通報處理。
2. 建築工程如經專任工程人員或監造建築師認定有影響結構安全疑慮時，非供公眾使用建築物應檢附開業技師出具結構安全無虞證明文件，供公眾使用建築物應檢附內政部認定之專業團體出具結構安全鑑定報告書。
3. 請施工廠商會同監造人員，於災害發生 24 小時內，以傳真(082-322512)或親送至金門縣政府建設處建築管理科備查。