

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

連江縣政府 函

893

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

地址：20941連江縣南竿鄉介壽村76號

承辦人：陳國華

電話：083625398-6333

傳真：083625021

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國109年3月18日

發文字號：府工都字第1090009226號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三

主旨：有關貴事務所申請「109年交通部觀光局馬祖國家風景區管理處莒光地區遊憩景點設施工程(安檢所工區)」建造執照案，經本府109年3月10日委託福建金門馬祖地區建築師公會審查，尚有部分不符法令規定(缺失詳紀錄表)，請修正後逕洽福建金門馬祖地區建築師公會複審，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所109年3月5日古建字第1090305001號函。
- 二、隨函檢附福建金門馬祖地區建築師公會協助檢視建築執照紀錄表影本1份。


正本：古爵誌建築師事務所

副本：交通部觀光局馬祖國家風景區管理處、福建金門馬祖地區建築師公會、連江縣政府工務處(均含附件)

縣長 劉增應

連江縣政府委託福建金門馬祖地區建築師公會協助檢視建築執照記錄表

收件日期	109. 3. 09	起造人	交通部觀光局馬祖國家風景區管理處, 負責人: 紀光			
收件號碼	109008	建築地點				
執照類別	<input checked="" type="checkbox"/> 建造執照	<input type="checkbox"/> 變更設計	<input type="checkbox"/> 雜項執照	<input type="checkbox"/> 使用執照	<input type="checkbox"/> 變更使用執照	<input type="checkbox"/> 補領使用執照
建築物用途	辦公室	<input checked="" type="checkbox"/> 供公眾使用 <input type="checkbox"/> 非供公眾使用	綠建築	<input type="checkbox"/> 節約能源設計	<input type="checkbox"/> 基地綠化 <input type="checkbox"/> 基地保水	<input type="checkbox"/> 綠建材

審查更正項目記要：	審查建築師 簽章	修正情形	審查建築師 簽章
1. 保護區設施應設施之條件核准公文 2. 建築物用途土管規定(遊憩設施) 3. 配置圖指示地界及高低差 4. 綠化檢討再確認(若建築平地農 業區, 不可綠化面積) 5. 地下室開挖與地盤 6. 無障礙檢討(通路高低差) 7. 檢附組部計劃土管資料 8. 戶外建材檢討 9. 雨水滯留設施 10. 結構圖與現況關係修編	建築師王讚宗 2020/03/09 		

壹、審查結果：
 尚符合規定。 不符合規定，核退。 起造人自行退件。

貳、說明或註記項目：
 先行動工 (應於請領使用執照前檢附結構安全證明文件)。
 擅自建造，補辦申請。 無法退縮建築說明。
 轉送「綠建築小組」審查。 開工前應取得綠建築候選證書。
 適用「公寓大廈管理條例」案件。 轉送「室內裝修小組」審查。
 綠建築審查合格。 開工前應補送結構計算書。

設計建築師或事務所登記審圖人員簽名 _____

值日審查建築師 _____