

### 內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號  
聯絡人：孫立言  
聯絡電話：(02)87712345#2693  
電子郵件：gogo@cpami.gov.tw  
傳真：(02)87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國111年5月27日  
發文字號：營署建管字第1110039786號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明一 (1111113192\_1110039786\_111D2018555-01.pdf、  
1111113192\_1110039786\_111D2018556-01.pdf)



主旨：檢送本部消防署編製之「新建建築物應於室外或屋外留設  
液化石油氣容器設置空間之設計參考指引」，請參考並轉  
知會員。

說明：

- 一、依據本部消防署111年5月16日消署危字第1111600178號函  
(影附來函及附件)辦理。
- 二、為推動新建建築物採用液化石油氣時，應於室外或屋外留  
設其供應設備設置空間，業發布修正「建築技術規則建築  
設備編」第78條及「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造  
儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之2規定，  
訂自111年7月1日施行。為使相關從業人員瞭解規範內容，  
檢送旨揭指引，請各公會轉知會員參考。



正本：中華民國全國建築師公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華  
民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、各直轄市及縣(市)政府、經濟部水  
利署臺北水源特定區管理局、經濟部加工出口區管理處、行政院農業委員會屏東  
農業生物技術園區籌備處、交通部高速公路局、科技部新竹科學園區管理局、科  
技部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局、墾丁國家公園管理處、  
玉山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主任委員	秘書長	秘書	承辦人

全國建築師公會	
收文第	111年5月27日
	1252



## 內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：孫立言

聯絡電話：(02)87712345#2693

電子郵件：gogo@cpami.gov.tw

傳真：(02)87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國111年5月27日

發文字號：營署建管字第1110039786號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一 (1111113192\_1110039786\_111D2018555-01.pdf、  
1111113192\_1110039786\_111D2018556-01.pdf)

主旨：檢送本部消防署編製之「新建建築物應於室外或屋外留設  
液化石油氣容器設置空間之設計參考指引」，請參考並轉  
知會員。


說明：

- 一、依據本部消防署111年5月16日消署危字第1111600178號函  
(影附來函及附件)辦理。
- 二、為推動新建建築物採用液化石油氣時，應於室外或屋外留  
設其供應設備設置空間，業發布修正「建築技術規則建築  
設備編」第78條及「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造  
儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之2規定，  
訂自111年7月1日施行。為使相關從業人員瞭解規範內容，  
檢送旨揭指引，請各公會轉知會員參考。

正本：中華民國全國建築師公會、中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、各直轄市及縣(市)政府、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部加工出口區管理處、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、交通部高速公路局、科技部新竹科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局、墾丁國家公園管理處、玉山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國

家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

副本：本部消防署、本署建築管理組



裝



訂



線

# 新建建築物應於室外或屋外留設液化石油氣容器設置空間 之設計參考指引

## 一、依據：

- (一) 建築技術規則建築設備編第 78 條：「(第一項) 建築物安裝天然氣、煤氣、液化石油氣、油裂氣或混合氣等非工業用燃氣設備，其燃氣供給管路、燃氣器具及供排氣設備等，除應符合燃氣及燃燒設備之目的事業主管機關有關規定外，應依本節規定。(第二項) 建築物應依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法留設液化石油氣供應設備設置空間。」
- (二) 公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 2：「(第一項) 新建建築物之容器應設置於室外或屋外，且不適用第 73 條之 1 第 1 項第 1 款第 1 目但書規定。(第二項) 液化石油氣之使用量在 10 公斤以下者，容器得不受前項規定之限制。」

## 二、目的：


因液化石油氣比重較空氣重，故液化石油氣容器（即瓦斯桶）如置於室內，漏氣時易向下沉澱蓄積，倘遇火源則易造成火災或氣爆。故修正相關規定，明定 111 年 7 月 1 日後之新建建築物之瓦斯桶應設置於室外或屋外，以強化液化石油氣使用安全環境。

## 三、設計注意事項：


- (一) 燃氣供給管路等，應依建築技術規則建築設備編第 4 章第 1 節燃氣設備及國家標準等相關規定辦理。
- (二) 燃氣器具連接供氣管路之連接管，得為金屬管或橡皮管。橡皮管長度不得超過 1.8 公尺，並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。燃氣器具與瓦斯桶距離較遠，導致燃氣用軟管長度超過 1.8 公尺時，建議應設置燃氣導管，以避免軟管脫落造成漏氣。
- (三) 瓦斯桶之放置空間，應使瓦斯桶可直立放置且有防止傾倒之固定措施，另應避免日光直射或設有防止日光直射措施。
- (四) 於戶外或室外空間（如陽臺）設計圍籬、女兒牆或護欄等時，建議空間下方勿完全封閉，採鏤空設計及保持空氣流通，避免漏氣蓄積造成危害。

四、設計圖例如下：


透天住宅平面圖



雙拼住宅平面圖



集合住宅平面圖



檔 號：  
保存年限：

## 內政部消防署 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號  
8樓

聯絡人：莊念恩

聯絡電話：(02)81959119#9321

傳真：(02)89114276

電子信箱：ohiyo@nfa.gov.tw

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國111年5月16日

發文字號：消署危字第1111600178號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二 (301060000C111160017801-1.pdf)

主旨：為推動新建建築物採用液化石油氣時，應於室外或屋外留設其供應設備設置空間1事，惠請依說明二協助辦理，請查照。

說明：

- 一、依據「建築技術規則建築設備編」第78條第2項及「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第73條之2規定辦理。
- 二、上開規定訂於111年7月1日施行；為使相關從業人員瞭解規範內容，據以辦理新建建築物之設計及施工等相關事宜，惠請協助函送「新建建築物應於室外或屋外留設液化石油氣容器設置空間之設計參考指引」予建築師公會、室內裝修及不動產公會等相關公（協）會，轉知其會員。

正本：內政部營建署

副本：

